

Avser

Dricksvattenkontroll

Dricksvatten för allmän förbrukning

Anläggning : Funderset VV
Provplats : Hos användare
Analysomfattning : Drv A Kemisk

Information om prov och provtagning

Provtagningsdatum	: 2023-01-24	Ankomstdatum	: 2023-01-24
Provtagningsstidpunkt	: 0923	Ankomsttidpunkt	: 2340
Temperatur vid provtagning	: 5.7 °C	Temperatur vid ankomst	: 7 °C
Provets märkning	: 53	Laboratorieaktivitet startad	: 2023-01-25
Provtagningsplats	: -		
Provtagare	: CG		
Klor, total aktiv, fältn. mät.	: -		
VV = 0 Anv = 1 Nät = 2	: 1		
Desinfektion Nej = 0 Ja = 1	: 1		
Avhårdning Nej = 0 Ja = 1	: 0		

Analysresultat

Metodbeteckning	Analys/Undersökning av	Resultat	Mätosäkerhet	Enhet
SS-EN ISO 7027-1:2016	Turbiditet FNU	< 0.1	± 0.12	FNU
Egen metod	Lukt	ingen		
Egen metod	Lukt, art	-		
SS-EN ISO 7887:2012C mod	Färg	< 5	± 2	mg/l Pt
SS-EN 27888-1	Konduktivitet 25 °C	33.5	± 3.35	mS/m
SS-EN ISO 10523:2012	pH vid 20 °C	7.8	± 0.2	
ISO 15923-1:2013 B	Ammoniumkväve, NH ₄ -N	< 0.01	± 0.005	mg/l
Beräknad	Ammonium, NH ₄	< 0.02	± 0.01	mg/l
SS-EN ISO 11885:2009	Aluminium, Al	< 0.03	± 0.02	mg/l
SS-EN ISO 11885:2009	Järn, Fe	< 0.05	± 0.01	mg/l
SS-EN ISO 11885:2009	Mangan, Mn	< 0.02	± 0.004	mg/l
SS-EN ISO 10304-1:2009	Fluorid, F	1.3	± 0.20	mg/l
SS-EN ISO 17294-2:2016	Nickel, Ni	0.33	± 0.050	µg/l

Bedömning

TJÄNLIGT

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Kommentar

Bedömningen har skett enligt Livsmedelsverkets föreskrift om dricksvatten (SLV FS 2001:30). Bedömningen avser endast utförda analyser med gränsvärde enligt föreskriften, gällande för dricksvatten hos användaren. Bedömningen har gjorts utifrån resultat utan hänsyn till mätosäkerheten.

(forts.)

Avser

Dricksvattenkontroll

Dricksvatten för allmän förbrukning

Anläggning : Funderset VV
Provplats : Hos användare
Analysomfattning : Drv A Kemisk

Information om prov och provtagning

Provtagningsdatum	: 2023-01-24	Ankomstdatum	: 2023-01-24
Provtagningsstidpunkt	: 0923	Ankomsttidpunkt	: 2340
Temperatur vid provtagning	: 5.7 °C	Temperatur vid ankomst	: 7 °C
Provets märkning	: 53	Laboratorieaktivitet startad	: 2023-01-25
Provtagningsplats	: -		
Provtagare	: CG		
Klor, total aktiv, fältmätn.	: -		
VV = 0 Anv = 1 Nät = 2	: 1		
Desinfektion Nej = 0 Ja = 1	: 1		
Avhärdning Nej = 0 Ja = 1	: 0		

För mer information, se sgs.com/analytics-se.

Provtagningsfakta har lämnats av kund.

Laboratorieaktivitet startad anger datum då beredning av provet startades. Mer detaljerad information kan fås via vår kundportal @mis.

Linköping 2023-01-27

Kopia sänds till
johan.malmgren@umab.se
byggochmiljo@horby.se

Kristina Larsson
Analysansvarig

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkännt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.