SYNLAB Analytics & Services Sweden AB
Box 1083, 581 10 Linköping · Tel: 013-25 49 00 · Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916 STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Ackred. nr 1006
Provning
ISO/IEC 17025

RAPPORT

utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Kopia

Rapport Nr 18490087

Uppdragsgivare

UMAB
Rapporter

Storgatan 13
243 30 HÖÖR

Avser

Dricksvattenkontroll ***Dricksvatten för allmän förbrukning***

Anläggning : Funderset VV
Provplats : Utgående vatten
Analysomfattning : Drv A Mikrobiologisk

Information om prov och provtagning

Provtagningsdatum	: 2018-12-18	Ankomstdatum	: 2018-12-18
Provtagningstidpunkt	: 0840	Ankomsttidpunkt	: 1820
Temperatur vid provtagning	: 9.6 °C	Temperatur vid ankomst	: 5 °C
Klor, total aktiv, fältmätn.	: -	Ansättningsdatum	: 2018-12-18
Provtagare	: -		
Provtagningsplats	: -		
forts provtagningsplats	: -		
Provets märkning	: -		
VV = 0 Anv = 1 Nät = 2	: 0		
Desinfektion Nej = 0 Ja = 1	: -		
Avhärdning Nej = 0 Ja = 1	: -		

Analysresultat

Metodbeteckning	*Analys/Undersökning av*	*Resultat*	*Mätosäkerhet*	*Enhet*
SS-EN ISO 6222-1	Odlingsb. mikroorg. 22°C 3d (1)	< 1		cfu/ml
SS028167-2 MF	E.coli (1)	< 1		cfu/100ml
SS028167-2 MF	Koliforma bakterier 35°C (1)	< 1		cfu/100ml

(1) Resultat levererat av SYNLAB Malmö

Bedömning TJÄNLIGT

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Kommentar

Analysen av E.coli är utförd enligt SS028167-2 MF mod och SS-EN ISO 9308-1/AC:2008 (enligt Livsmedelsverkets vägledning till dricksvatten (2014-12-19)).

Bedömningen har skett enligt Livsmedelsverkets föreskrift om dricksvatten (SLV FS 2001:30). Bedömningen avser endast utförda analyser med gränsvärde enligt föreskriften, gällande för utgående dricksvatten. Bedömningen har gjorts utifrån resultat utan hänsyn till mätosäkerheten.

För mer information, se www.synlab.se.

Linköping 2018-12-21

Kopia sänds till
johan.malmgren@umab.se
byggochmiljo@horby.se

Petra Enochsson
Analysansvarig

Resultat avser endast det insända provet. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.