

Avser

Dricksvattenkontroll
Dricksvatten för allmän förbrukning

Anläggning : Funderset VV
Provplats : Hos användare
Analysomfattning : Drv A Kemisk

Information om prov och provtagning

Provtagningsdatum	: 2021-06-01	Ankomstdatum	: 2021-06-02
Provtagningsstidpunkt	: 0930	Ankomsttidpunkt	: 2310
Temperatur vid provtagning	: 10.5 °C	Temperatur vid ankomst	: 6 °C
Provets märkning	: 6	Laboratorieaktivitet startad	: 2021-06-03
Provtagningsplats	: -		
Provtagare	: CG		
Klor, total aktiv, fältmättn.	: -		
VV = 0 Anv = 1 Nät = 2	: 1		
Desinfektion Nej = 0 Ja = 1	: 1		
Avhårdning Nej = 0 Ja = 1	: 0		

Analysresultat

Metodbeteckning	Analys/Undersökning av	Resultat	Mätosäkerhet	Enhet
SS-EN ISO 7027-1:2016	Turbiditet FNU	0.43	± 0.12	FNU
SLV 1990-01-01 Met.1 mod	Lukt	ingen		
SLV 1990-01-01 Met.1 mod	Lukt, art	-		
SS-EN ISO 7887:2012C mod	Färg	< 5	± 2	mg/l Pt
SS-EN 27888-1	Konduktivitet 25 °C	32.0	± 3.20	mS/m
SS-EN ISO 10523:2012	pH vid 20 °C	7.8	± 0.2	
ISO 15923-1:2013 B	Ammoniumkväve, NH ₄ -N	< 0.01	± 0.005	mg/l
Beräknad	Ammonium, NH ₄	< 0.02	± 0.01	mg/l
SS-EN ISO 11885:2009	Aluminium, Al	< 0.03	± 0.02	mg/l
SS-EN ISO 11885:2009	Järn, Fe	0.05	± 0.01	mg/l
SS-EN ISO 11885:2009	Mangan, Mn	< 0.02	± 0.004	mg/l
SS-EN ISO 10304-1:2009	Fluorid, F	1.1	± 0.17	mg/l
SS-EN ISO 17294-2:2016	Nickel, Ni	< 0.2	± 0.040	µg/l

Bedömning

TJÄNLIGT

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Kommentar

Fluoridhalten har kariesförebyggande effekt.

Den rekommenderade transporttiden (24 timmar) enligt Vägledning till SLV FS 2001:30 för kemiska dricksvattenprov var överskriden.

(forts.)

Avser

Dricksvattenkontroll**Dricksvatten för allmän förbrukning**

Anläggning : Funderset VV
Provplats : Hos användare
Analysomfattning : Drv A Kemisk

Information om prov och provtagning

Provtagningsdatum	: 2021-06-01	Ankomstdatum	: 2021-06-02
Provtagningsstidpunkt	: 0930	Ankomsttidpunkt	: 2310
Temperatur vid provtagning	: 10.5 °C	Temperatur vid ankomst	: 6 °C
Provets märkning	: 6	Laboratorieaktivitet startad	: 2021-06-03
Provtagningsplats	: -		
Provtagare	: CG		
Klor, total aktiv, fältmätn.	: -		
VV = 0 Anv = 1 Nät = 2	: 1		
Desinfektion Nej = 0 Ja = 1	: 1		
Avhärdning Nej = 0 Ja = 1	: 0		

Bedömningen har skett enligt Livsmedelsverkets föreskrift om dricksvatten (SLV FS 2001:30). Bedömningen avser endast utförda analyser med gränsvärde enligt föreskriften, gällande för dricksvatten hos användaren. Bedömningen har gjorts utifrån resultat utan hänsyn till mätosäkerheten.

För mer information, se sgs.com/analytics-se.

Laboratorieaktivitet startad anger datum då beredning av provet startades. Mer detaljerad information kan fås via vår kundportal @mis.

Linköping 2021-06-13

Kopia sänds till
joan.malmgren@umab.se
byggochmiljo@horby.se

Kristina Larsson
Analysansvarig

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkännt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.